



ÉMI-TÜV

# TANÚSÍTVÁNY

A tanúsítvány száma: F-0123/2008

Az

**ÉMI-TÜV SÜD**

Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft.  
H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.  
NAT-6-0005/2007 számon kijelölt tanúsító szervezet

a

**MOHAnet Kft.**

H-1151. Budapest, Horváth Mihály u. 2.

kérésére elvégzett tanúsítási eljárás eredménye alapján  
tanúsítja, hogy a

**MOHAnet ELEVATOR távveszjelző készülék**

**megfelel**

az MSZ EN 81-28:2004, felvonó direktívához harmonizált szabvány előírásainak.

Ez a tanúsítvány a 2 oldal mellékletével együtt érvényes.

Budapest, 2009. június 3.



Dr. Madaras Gábor  
a Terméktanúsító Szervezet vezetője

A Nemzeti Akkreditálási Rendszerben NAT-6-0005/2007 számon akkreditált Terméktanúsító Szervezet

ÉMI-TÜV SÜD Kft. TÜV SÜD Csoport  
H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.  
Tel.: (+36) 26 501-120 Fax: (+36) 26 501-150



Felvonó Tanúsító Egység  
H-1043 Budapest, Dugonics u.11.  
Tel.: (+36) 1 399-3600 Fax: (+36) 1 399-3656

TÜV®



## MELLÉKLET AZ F-0123/2008 SZÁMÚ TANÚSÍTVÁNYHOZ

### 1. Alkalmazási terület:

A MOHAnet ELEVATOR távészjelző alkalmazható az EN 81 szabványsorozat szerint készült személyfelvonó, személy-teherfelvonó vészjelző rendszereként. Az egyéb felvonókhoz a szükséges átalakítások után csatlakoztatható.

Lehetővé teszi, hogy a felvonót használó, a felvonó működése során, bennrekedés esetén, külső segítséget tudjon hívni.

### 2. Műszaki adatok gyártói leírás alapján:

|   |   |
|---|---|
| A távészjelző készülék típusjele:               | MOHAnet ELEVATOR                                |
| A távészjelző által használt átviteli rendszer: | GSM/GPRS 900/1800MHz                            |
| A távészjelző készülék névleges feszültsége:    | 12V DC  |
| Névleges nyugalmi áram:                         | 50mA  |
| Maximális áram:                                 | 250mA   |
| Néveleges kimenő teljesítmény:                  | Class 4 (2W @ 900MHz)<br>Class 1 (1W @ 1800MHz) |
| Tárolási hőmérséklettartomány:                  | -30 - +85°C                                     |
| Üzemi hőmérséklettartomány:                     | -20 - +50°C                                     |

A távészjelző készülékeken el kell helyezni legalább a következő (az azonosítást segítő) adatokat:

- a gyártó neve,
- a szerkezet típusjele,
- a szerkezet származási helye,
- a tanúsító szervezet neve,
- a tanúsítvány száma.





### 3. Megjegyzések:

A rendszer telepítése és használata során be kell tartani a gyártó által megadott szerelési és karbantartási utasításokat

A rendszerhez csatlakoztatható felvonók számát a fogadó szerver hardver konfigurációja korlátozza a gyártói leírás alapján.

A diszpécser-szolgáltatnak szerződésben kell garantálnia a felvonók folyamatos felügyeletéhez szükséges emberi erőforrásokat, valamint a mentési szolgálatot, ameddig a felvonó üzemben van. Ennek hiányában a felvonót le kell állítani.

A távészjelző készülék a távészjelző rendszer működésképtelensége esetén nem akadályozza meg a felvonó üzemét, a felvonó lekapcsolását a mentési szolgálatnak kell elvégeznie a diszpécser szolgálat értesítése alapján.

Ha a diszpécser- és a mentési szolgálatot nem ugyanaz a cég látja el, akkor a mentési szolgálatnak mindig elérhetőnek kell lennie.

Ha a diszpécser-, vagy a mentési szolgálat képtelenné válik a vészjelzések fogadására, akkor arról a felvonó tulajdonosát / üzemeltetőjét dokumentáltan értesíteni kell és a helyettesítő szolgálatot a felvonó tulajdonosának / üzemeltetőjének kell megszerveznie.

A gyártás során a tanúsításra benyújtott dokumentációtól és mintadaraboktól eltérni nem szabad. A készüléken eszközölt vagy tervezett változtatásokat a Tanúsító Szervezetnek haladéktalanul jelenteni kell, aki dönt a tanúsítvány további érvényben tartásáról, vagy annak szükség szerinti módosításáról, visszavonásáról.

A tanúsítvány a készüléken végzett átalakításig, vagy visszavonásig érvényes.

A távészjelző készüléket forgalomba hozatalkor megfelelőségi nyilatkozattal kell ellátni.

A tanúsítvány felhasználásának feltétele, az évenkénti utóvizsgálat elvégzése.

A tanúsítványt csak a hozzá tartozó melléklettel együtt szabad felhasználni.

Nemzeti előírás:

A távészjelző készülék nem alkalmas a 113/1998 (VI. 10.) Magyar Korm. rendelet 1.számú melléklet 3. bekezdése szerinti üzemügyeletes kiváltására, az üzemügyeletes egyéb teendőit (a felvonó rendeltetésszerű használatra és biztonságos működésre irányuló folyamatos felügyelete; az üzemelés és a biztonsági berendezések üzemképes állapotának napi ellenőrzése; hiba esetén a működés azonnali beszüntetése és a tulajdonos haladéktalan értesítése a gépkönyvbe tett bejegyzés útján is az észlelt rendellenességekről és a biztonságos működést veszélyeztető hibákról; az üzemeléssel kapcsolatos helyiségek kulcsainak megőrzése, és azoknak az ellenőrzést vagy karbantartást, javítást végző személyek részére történő átadása) a bennrekedt használók kimentésén kívül ettől függetlenül el kell látni.

Melléklet az F-0123/2008 számú tanúsítványhoz  
2/2 lap

